

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ57.В.03843

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018608

Фирма «Windmüller Flooring Products WFP GmbH».
Адрес: Nord-West-Ring 21, 32832, Augustdorf, Германия.
Тел. 004952376090, e mail: info@wineo.de.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «Windmüller Flooring Products WFP GmbH».
Адрес: Nord-West-Ring 21, 32832, Augustdorf, Германия.
Тел. 004952376090.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное из ПВХ в виде плит: ламинат, т.м. «Wineo», толщиной от 2 до 20-мм, выпускаемое по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКЕД2) 22.21.4

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 3, статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149; Приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2. Согласно приложению на 1 листе. (бланк ТР № 0015741).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 291Р/32ОУ-17 от 29.07.2017 г., ИЛ ООО «ЦОС», рег. № ТРПБ.RU.ИН20, дата внесения сведений в реестр 04.09.2015 г., адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, посёлок им. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); № РСК.RU.0001.Р390591 от 26.06.2017 г. до 25.06.2020 г., выдан ООО «СОЮЗ ТЕСТ», рег. № РОСС RU.31529.04ИЖС0; Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.08.2017 по 09.08.2020



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of T.V. Khargataeva
подпись

Т.В. Харгатаева

инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ57.В.03843

(обязательная сертификация)

№ 0015741

Приложение
Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование, национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|--|---|---|
| ГОСТ 30402-96, п.9 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость | Группа по воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13. |
| ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1) | Группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13. |
| ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1) | Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ФЗ 123 ст. 13 |
| ГОСТ Р 51032-97 | Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени. | Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие) по ФЗ 123 ст. 13. |



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

Т.В. Харгатаева

инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

инициалы, фамилия